

CEC/L計算書

物件名 _____

作成日 _____

記号	Ws	T	A			W	N	W×N	WT			F	Q1	Q2	ET	Es	CEC/L	
階	区画	標準照明消費電力	年間照明点灯時間	床面積	器具番号略号	照明器具形式	入力電力/1台	台数	トータル入力電力	照明消費電力	年間電力量	制御内容	制御補正係数	種類補正係数	照度補正係数	照明消費電力量	仮想照明消費電力量	照明エネルギー消費係数
		W/m ²	h/年	m ²		(器具1台あたりの消費電力)→	W/台	台	W	W/m ²	kWh/年				kWh/年	kWh/年		
階	室名	Ws	T	A			W	N	W×N	W×N/A	W×N×T/1000		F	Q1	Q2	WT×A×T×F/1000	Ws×A×T×Q1×Q2/1000	ET/Es
1	店舗	55	6000	330.21					10373	31.41	62238		1.00	1.00	2.11	62238	229925	0.27
	(内訳)				A	FHT-92305-PN9 FHF86Wx2 逆富士形	171.0	58	9918				1.00	1.00				
					B	FHT-42307N-PM9 FHF32Wx2 逆富士形	65.0	7	455				1.00	1.00				
	バックヤード	10	6000	17.46	C	FHT-41307N-PM9 FHF32W×1 逆富士形	34.0	8	272	15.58	1632		1.00	1.00	1.00	1632	1047	1.56
	事務所	20	6000	12.21	C	FHT-41307N-PM9 FHF32W×1 逆富士形	34.0	3	102	8.35	612		1.00	1.00	1.00	612	1466	0.42
	1F 合計			359.88					10747	29.86	64482					64482	232438	0.28
	計			ΣA 359.9					Σ(W×N) 10747	Σ(W×N/A) 29.86	Σ(W×N×T/1,000) 64482					ΣET 64482	ΣEs 232438	ΣET/ΣEs 0.28

計算の簡略化タイプ: なし 簡略化 I の方法 簡略化 II の方法 簡略化 III の方法

① 1次エネルギー換算値	ΣET × ①	ΣEs × ①
9760 kJ/kWh	629344 MJ	2268595 MJ